

**APR - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS**

<b>PROCESSO</b>	<b>Abandono de rede</b>				<b>Revisão: 00</b>	<b>29/08/2014</b>
<b>Atividade</b>	<b>Perigo</b>	<b>Causas</b>	<b>Consequências</b>	<b>Medidas de Controle</b>	<b>OBSERVAÇÃO / RECOMENDAÇÃO</b>	
Abandono de rede.	Presença de gás residual no interior da rede.	Falta de inertização; Realização de purga de maneira incorreta.	Passivo ambiental; Contaminação de água e solo; Rede desativada com potencial de explosão/incêndio.	Inertizar e capear adequadamente as redes abandonadas.	Atendimento a NT-011.	

CÓPIA NÃO CONTROLADA