

APR - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS

PROCESSO	Abandono de rede			Revisão: 00	29/08/2014
Atividade	Perigo	Causas	Consequências	Medidas de Controle	OBSERVAÇÃO / RECOMENDAÇÃO
Abandono de rede	Presença de gás residual no interior da rede - vazamento de gás (flash fire, incêndio/explosão);	Falta de inertização; Realização de purga de maneira incorreta	Passivo ambiental; Contaminação de água e solo; Rede desativada com potencial de explosão/ incêndio	Inertizar e capear adequadamente as redes abandonadas; atualizar cadastro de rede; em caso de suspeita da presença de gases acionar o responsável pelo obra;	Atendimento a NT-011

CÓPIA NÃO CONTROLADA